

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2024/105546/SHR/SAHARANPUR/1382/CFO

दिनांक : 13-01-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **VIDHYA GLOBAL SCHOOL, KH NO 834by2, VILLAGE JANDHERA SAMASPUR, SAHARANPUR** पता **KH NO 834by2, VILLAGE JANDHERA SAMASPUR, SAHARANPUR** तहसील - **RAMPUR MANIHARAN** प्लॉट एरिया **6050 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2624.74** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BUILDING	2	0	7.50 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **VIDHYA GLOBAL SCHOOL, KH NO 834by2, VILLAGE JANDHERA SAMASPUR, SAHARANPUR** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **15-01-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAMKUMAR** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **15-01-2024** से **14-01-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **VIDHYA GLOBAL SCHOOL, KH NO 834by2, VILLAGE JANDHERA SAMASPUR, SAHARANPUR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **VIDHYA GLOBAL SCHOOL, KH NO 834by2, VILLAGE JANDHERA SAMASPUR, SAHARANPUR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : As per FSSO Saharanpur report..... During the inspection found that applicant upload the map of Final NOC for existing school building and proposed noc for future constructed building. Existing building is on ground and first floor which covered area GF 609.24 FF 703.13. Fire fighting in existing building are Fire extinguishers, Hose reel, Down comer system, terrace tank 10000 ltr, Terrace pump 450 lpm installed in working condition as per NBC 2016. Proposed school building covered area is GF 609.24 and FF 703.13. Fire fighting for proposed building are Fire extinguishers, Hose reel, Down comer system, terrace tank 10000 ltr, Terrace pump 450 lpm required as per NBC 2016.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

PRATAP SINGH

3915405AF02BAD4FE9CC32D94894E333C28CF67D

15-01-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : **15-01-2024**

स्थान : **SAHARANPUR**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.